



Midtre Hålogaland 110-sentral

Narvik



14 TIPS FOR Å UNNGÅ UNØDIG ALARM

Alle brannalarmer utløst av andre grunner enn brann/branntilløp, herunder også alarmer utløst uten påviselig grunn, er for oss en unødig alarm.

Følger du våre råd vil anlegget fungere etter sin hensikt, og du vil unngå gebyrer fra ditt lokale brannvesen for unødige utrykninger.

1. **Sveising** – koble ut aktuelle sløyfer eller detektorer før arbeidet starter, **varsle Midtre Hålogaland 110-sentral**
2. **Sliping, skjæring** – Dette kan medføre røykutvikling som ved sveising.
3. **Legging av golvbelegg** – Sveising av plast medfører røykutvikling.
4. **Annet arbeide** – Alt som produserer mye støv som for eksempel riving etc., kan utløse alarm. Videre er det alltid risiko for å skade kabler ved hulltaking. Skades en kabel til alarmanlegget kan alarm utløses.
5. **Eksos** – Røykdetektorer kan reagere på eksos fra biler og trucker. Vær oppmerksom på maskiner som driver/arbeider tett opp imot bygget. Eksos kan drive inn på loft etc.
6. **Damp** – Damputslipp påvirker røykdetektorer.
7. **Tobakksrøyking** – Intensiv røyking kan påvirke detektorene.
8. **Matos, bruk av brødrister, stearinlys** – Alt dette kan påvirke detektorene. Plasser aldri en brødrister/vaffeljern o.l under en røykdetektor.
9. **Servicearbeider** – Påse at teknikere melder til **Midtre Hålogaland 110-sentral** før de iverksetter arbeider.
10. **Anleggsendringer** – Om virksomheten i bygningen endres, bør alarmanlegget tilpasses. Kontakt din leverandør, som foretar en vurdering.
11. **Manglende vedlikehold** – Et alarmanlegg må vedlikeholdes. Støvete/skitne detektorer kan utløse uønskede alarmer, eller forårsake at det ikke gis alarm i det hele tatt. Samme virkning kan dårlige batterier forårsake. Ta ansvaret for at alarmanlegget får regelmessig tilsyn, vedlikehold og kontroll. Test overføringen til **NMidtre Hålogaland 110-sentral** månedlig, og etter arbeider i lokale telesystemer.
12. **Feil bruk** – Pass på at du som ansvarlig brannvernleder og andre brukere, er fortrolige med alarmanlegget. Sørg for å bli oppdatert ved vedlikehold og kontroller.
13. **Logg** – Før vedlikeholds- og kontrolljournal. Påse også at de som bruker anlegget gjør dette. Dette kan gi deg og din leverandør nyttig informasjon som kan spare deg for mange unødige alarmer.
14. **Ta anlegget alvorlig.**

Prosedyre for punktene 1 - 7 :

Koble ut aktuelle meldere/detektorer.

Varsle Midtre Hålogaland 110-sentral på telefon 76 91 35 70